

Российская Федерация
Администрация г. Новошахтинска
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№2 «Ягодка» города Новошахтинска
(МБДОУ д/с №2)
346930, улица Шевцовой, 72
г. Новошахтинск Ростовская область
ИНН 6151007168 ОГРН 1026102482911
тел. 2-83-84
исх. № 31 от 30.05 2019 г.

ГУ МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по г. Новошахтинску

В соответствии с предписанием по устранению требований, способствовавших совершению административного правонарушения в МБДОУ д/с № 2 сообщая о мерах, принятых для устранения нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Приняты необходимые управленческие действия, разработан план устранения нарушений.

ОТЧЁТ
о выполнении мероприятий согласно предписания № 64/1/1 от 03.04.2019 г.
на 30.05.2019 г.


№ п/п	Вид нарушений требования требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности не определено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	ФЗ №123 от 22.07.2008 г., ст.4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.4.6.1. п.п.л «В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: л) допустимое предельное количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты».	30.05.2019 г.	выполнено
2	Отсутствует годовой план – график проведения регламентных работ по	ФЗ №123 от 22.07.2008 г., ст.4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации	30.05.2019 г.	Выполнено

	техническому обслуживанию планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта	п.63. «63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учётом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических(автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)».		
3	Отсутствует аварийное освещение у контрольно-приёмного прибора АУПС	ФЗ №123 от 22.07.2008 г., ст.4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61, НПБ 88-2001 п.12.48* «ФЗ №123 от 22.07.2008 г., ст.4 , НПБ 88-2001 п.12.55, 12.56. «12.55. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками: наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23.05.-95; 12.56. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно	30.05.2019 г	Выполнено

		включаться при отключении основного освещения.»		
4	Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	ФЗ №123 от 22.07.2008 г., ст.4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.3. «Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.»	30.05.2019 г.	Выполнено
5	Не обозначены указателями с четко нанесёнными цифрами расстояний до месторасположения направления движения к источникам противопожарного водоснабжения	ФЗ №123 от 22.07.2008 г., ст.4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55. «Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесёнными цифрами расстояний до месторасположения»	30.05.2019 г.	Выполнено
6	Допускается эксплуатация светильников со снятыми плафонами.	ФЗ №123 от 22.07.2008 г., ст.4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42. «П.42.Запрещается: в)обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),	30.05.2019 г.	Выполнено

		предусмотренными конструкцией светильника»		
7	Допускается размещение сгораемых материалов у электрощита в помещении котельной	ФЗ №123 от 22.07.2008 г., ст.4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42. «П.42.Запрещается: ж) размещать (складировать в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легко воспламеняющиеся) вещества и материалы)	30.05.2019 г.	Выполнено

Заведующий МБДОУ д/с №2



С.И.Землякова