



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

пер. Доломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85. (863) 227-50-79.
(8630 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru.

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску

пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: (86369) 2-09-11, email: gpn_novo@mail.ru

Предписание № 64/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №2 «Ягодка» города Новошахтинска.

«03» апреля 2019г. старшим инспектором ОНД и ПР по г. Новошахтинску капитаном внутренней службы Щербаковым Алексеем Александровичем проведена проверка с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях (сооружениях), используемых (эксплуатируемых) муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №2 «Ягодка» города Новошахтинска, по адресу: г. Новошахтинск ул. Шевцовой, 72 совместно с заведующим МБДОУ д/с №2 Земляковой С.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пре- д- пи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	От- метка (под- пись) о вы- пол- нении (ука- зыва- ется только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности не определено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 461 п.п. л «В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.»	30.05.2019г.	
2	Отсутствует годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 63. «63. Руководитель организаций обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).»	30.05.2019г.	

3	Отсутствует аварийное освещение у контрольно-приемного прибора АУПС.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61, НПБ 88-2001 п.12.48* «ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, НПБ 88-2001 п.12.55, 12.56 «12.55. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками: наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНИП 23.05-95; 12.56. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	30.05.2019г.	
4	Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 3. «Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.»	30.05.2019г.	
5	Не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояний до месторасположения направления движения к источникам противопожарного водоснабжения.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55. «Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.»	30.05.2019г.	
6	Допускается эксплуатация светильников со снятыми плафонами.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42. «42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;»	30.05.2019г.	
7	Допускается размещение сгораемых материалов у электрощитов в помещении котельной.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42. «42. Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;»	30.05.2019г.	

Гражданин, организация, орган власти имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения государственной функции решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц органов ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц надзорных органов и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной функции, либо несогласие с присвоенной используемым (эксплуатируемым) объектам защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории риска. Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Новошахтинску
Капитан вн. службы Щербаков А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«03» апреля 2019 г.

